

КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ

Нормативная кратность в помещениях

Помещения	Кратность воздухообмена, 1/ч	
	приток	вытяжка
Жилые здания (общежитие)		
Ванная или душевая (общие)	5	–
Гардеробная, умывальная	1,5	–
Помещение для культурно-массовых мероприятий	6	–
Постирочная	7	по расчету ≥ 4
Комната для глажки	3	то же, 2
Приемная	3	2
Кладовые, бельевые, электрощитовая, мусорная камера	1	–
Аптеки		
Зал обслуживания	3	–
Расфасовочная		
Моечная		
Помещение для хранения		
Детские сады		
Игровая, групповая, спальня	1,5	–
Туалетная	2	–
Кухня	по расчету	по расчету
Стиральная, сушильная	5	5
Вспомогательные помещения промышленных предприятий		
Вестибюли	–	2
Гардероб уличной одежды, умывальные	1	–
Гардероб душевых	–	5
Курительные	10	–
Комната личной гигиены	2	2
Управление	1,5	–
Конструкторское бюро, библиотека	2	–
Залы для совещаний (до 100 человек), радиоузлы	3	3
Архивы	1	–
Светокопировальные мастерские	3	2